

Kuulutus

Vesilain mukainen asia

1 Kuulutuksen julkaisupäivä

19.01.2026

2 Asian tiedoksisaantipäivä

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 26.01.2026.

3 Vireillepanija

Järvi-Suomen Energia Oy

4 Asia

Sähkö- ja valokuitukaapeleiden asennus Puulansalmeen ja Lamposalmeen, Hirvensalmi ja Kangasniemi

5 Asiatunnus

LVV-U/19071/2026

6 Asian pääasiallinen sisältö

Järvi-Suomen Energia Oy hakee vesilain (587/2011) mukaista lupaa sähkö- ja valokuitukaapeleiden asentamiseen Puulansalmeen ja Lamposalmeen Hirvensalmen ja Kangasniemen kunnissa. Hankkeen tarkoituksena on parantaa alueen sähköjakelun toimitusvarmuutta ja sähkön laatua korvaamalla vanha vesistön ylittävä 20 kV:n ilmajohto uusilla vesistökaapeleilla kahdessa eri kohteessa.

Alituspaikalle 1 Puulansalmeen asennetaan 20 kV:n sähkökaapeli ja valokuitukaapeli. Kaapelit sijoittuvat vesistöissä Keski-Puulan osakaskunnan 97-876-15-1 yhteiselle vesialueelle ja Puulasalmen osakaskunnan 213-419-876-1 yhteiselle vesialueelle. Kaapelit rantautuvat kiinteistöillä Salmela 213-419-2-55 ja Saarenpää 97-407-2-78. Kaapelit alittavat venereitin 6905 Karhunpäänsaari - Puulansalmi. Alituksen 1 pituus on 1 360 metriä.

Alituspaikalle 2 Puulasalon ja Mainiemen välille asennetaan 20 kV:n sähkökaapeli ja valokuitukaapeli. Kaapelit sijoittuvat vesistöissä Keski-Puulan osakaskunnan 97-876-15-1 yhteiselle vesialueelle. Kaapelit rantautuvat kiinteistöillä Laituri 97-407-2-106 ja Maihniemi 97-407-1-64. Kaapelit alittavat venereitin 6870 Suonsalmi - Kortessalmi - Kekoniemen selkä (silta). Alituksen 2 pituus 780 metriä.

Kaapelit lasketaan vesistön pohjaan lautalta ja painotetaan tarvittaessa. Rantautumispaikoilla ja muilla alueilla, missä vesisyvyys on pienempi kuin kaksi metriä Puulan alivedenkorkeudesta mitattuna, kaapelit upotetaan pohjaan tehtävään 70 senttimetriä syvään kaivantoon ja peitetään. Jos tavoitesyvyyteen ei päästä, kaapelit suojataan suojaputkella kahden metrin vesisyvyyteen asti. Arvio kaivettavien osuuksien pituuksista vesistöissä on viisi metriä rantautumispaikkaa kohden. Tarvittaessa kaivettavaa osuutta jatketaan sukeltajan avustuksella. Vesistön pohja tasataan kaivualueilla nykyisen pohjan tasoon.

Hakijan arvion mukaan hanke ei vaikuta merkittävästi ympäristöön. Vesistö sameutuu kaapeleiden asentamisen aikana väliaikaisesti, vähäisesti ja paikallisesti.

Kaapelit on tarkoitus asentaa avovesikaudella 2026. Rakentamisen kesto on yksi päivä alituspaikkaa kohden.

7 Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja asiakirjat pidetään nähtävillä Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla osoitteessa <https://ytietopalvelu.lvv.fi/fi-FI/asia/3313500>. Kuulutusaika on **19.01.2026 – 25.02.2026**.

8 Muistutukset ja mielipiteet

Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

9 Ohjeet muistutuksen tekemiseen

Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu vireillepanijan ja asian nimi sekä diaarinumero **LVV-U/19071/2026**
- muistuttajan kiinteistö (nimi ja kiinteistötunnus), johon toiminnan tai hankkeen vaikutukset kohdistuvat
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista **viimeistään 25.02.2026**:

- sähköisen asioinnin kautta: <https://ytietopalvelu.lvv.fi/fi-FI/asia/3313500>
- sähköpostina: kirjaamo@lvv.fi
- postitse: Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV.

Tieto päätöksen antamisesta (pätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistuttajille / mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti.

10 Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

11 Lisätietoja antavat

Ympäristöylitarkastaja Hanna Kolari, puh. 0295 255 655
Ympäristöylitarkastaja Tomi Puustinen, puh. 0295 255 668
sähköposti: etunimi.sukunimi@lvv.fi

Lupa- ja valvontavirasto

Postiosoite: PL 20, 13035 LVV

Puhelinvaiht. 0295 254 000

kirjaamo@lvv.fi | lvv.fi